

A Kodolányi János Főiskola TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

(Az SZMSZ 13. sz. mellékletét képezi.)

Határozat száma: SZE 519/3.50/2008.(II.27.)

Székesfehérvár, 2008. március 1.

TARTALOMJEGYZÉK

I. FEJEZET

1. Tűzvédelmi szabályzat hatálya.....	3
1.1. Területi hatály.....	3
1.2. Személyi hatály.....	3

II. FEJEZET

A tűz elleni védekezés és a műszaki mentés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.....	4
1. A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelességei	4
2. A tűzvédelmi megbízottak.....	5
3. Tűzvédelmi oktatás és munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények.....	6

III. FEJEZET

A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges feltételek.....	7
--	---

IV. FEJEZET

Egyes helyiségekre, berendezésekre vonatkozó előírások.....	12
---	----

V. FEJEZET

Záró rendelkezések.....	20
-------------------------	----

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. §-ának (1) bekezdésében, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM. sz. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján az intézmény Tűzvédelmi szabályzatában a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

1. A Tűzvédelmi szabályzat hatálya

1.1. Területi hatály

A szabályzat területi hatálya kiterjed a Kodolányi János Főiskola minden munkahelyére (Székesfehérvár, Siófok, Budapest, Nyíregyháza, Orosháza)

1.2. Személyi hatály

A szabályzat rendelkezései kiterjednek a Kodolányi János Főiskola összes

- munkavállalójára;
- a hallgatói jogviszonyban álló hallgatókra.

II. FEJEZET

A tűz elleni védekezés és a műszaki mentés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

1. A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelességei:

a) A rektor hatáskörébe tartozó feladatok:

A főiskola tűzvédelmi feladatainak ellátásához szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítása.

- Megszervezi a tűzvédelmi munka irányításának rendszerét.
- Dönt azokban a tűzvédelmi ügyekben, melyek meghaladják munkatársai hatáskörét.
- Az egyes tűzvédelmi feladatok végrehajtásáról és rendszeres ellenőrzéséről a rektor által megbízott műszaki és üzemeltetési igazgató gondoskodik.

b) A műszaki és üzemeltetési igazgató feladatai:

- dönt a munkavállalók, – vezetők és beosztottak – tűzvédelmi feladatairól, hatáskörükről és felelősségükről, esetleges javadalmazásukról;
- dönt a tűzvédelmi szervezet létrehozásáról vagy annak mellőzéséről;
- dönt a főiskola bővítése, korszerűsítése során a megelőző és mentő tűzvédelem arányos szintű fejlesztéséről;
- biztosítja a dolgozók tűzvédelmi oktatásának feltételeit;
- intézkedik a tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséről;
- részt vesz az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges, írásbeli feltételek meghatározásában;
- ellenőrzi és szorgalmazza a pénzügyi fedezet időben és rendeltetésszerűen történő felhasználását, intézkedik a tapasztalt hiányosságok megszüntetéséről;
- a műszaki és üzemeltetési igazgató félévente köteles beszámolni a Rektornak és évente a Szenátusnak.

c) A tűzvédelmi felelős feladatai:

- a tűzvédelmi feladatok szakmai ellátását az intézmény tűzvédelmi felelőse végzi;
- a tűzvédelmi felelős intézkedésre jogosult tűzvédelmi kérdésekben;
- a Kodolányi János Főiskola tűzvédelmi felelőse a vezető gondnok.

Feladatai:

- a tapasztalt vagy jelzett tűzvédelmi célokat szolgáló anyagok, eszközök stb. beszerzése vagy beszereztetése;
- intézkedés a tűzvédelmi szolgáltatások folyamatos végzésére, a feltárt hibák megszüntetésére;
- irányítja és segíti a Főiskola valamennyi épületében a gondnokok tűzvédelmi tevékenységét;

- indokolt esetben tervezetet készít meghatározott tűzvédelmi feladatok elvégzésére;
- intézkedéseiről rendszeresen — de legalább havonta köteles beszámolni a műszaki és üzemeltetési igazgatónak.

Tűzvédelmi szervezet

A Kodolányi János Főiskola tűzvédelmi szervezetet nem hoz létre. A tűzvédelmi feladatok irányításával, ellenőrzésével, végzésével legalább alapfokú képesítéssel rendelkező alkalmazottat bíz meg. (Tűzvédelmi felelős)

2. A tűzvédelmi megbízottak (gondnok):

Székesfehérváron, Nyíregyházán és Orosházán a tűzvédelmi megbízottak azonosak az épületek gondnokaival. Siófokon, Balatonakarattyán és Budapesten a tűzvédelmi megbízottak az üzemeltetési csoportvezetők.

a) Munkájukat a tűzvédelmi felelős irányítja.(beszámoltatás, feladat-meghatározás stb.)

b) A tűzvédelmi megbízottak feladatai:

- Rendszeresen, de legalább negyedévente ellenőrzik a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását, hiányosság észlelése esetén intézkednek azok megszüntetése érdekében. Félévente legalább egyszer tűzvédelmi bejárást tartanak. Az ellenőrzés tapasztalatait – és azok alapján javaslatát – írásban rögzíti, és annak 1 példányát átadják tűzvédelmi felelősnek.
- Szükség szerint évenként gyakoroltatják a tűzriadó terv végrehajtását.
- Szervezik a dolgozók tűzvédelmi oktatását és szakvizsgáztatását, végrehajtják az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.
- Tűzvédelmi helyzetre kiható változást – amennyiben az a tűzvesélyességi osztályba-sorolás megváltozásával is jár – a tevékenység megkezdése előtt 20 nappal jelzik a tűzvédelmi felelősnek.
- Szervezik és kezdeményezik a villamos- és villámhárítók időszakos felülvizsgálatát és a feltárt hibák megszüntetését.
- Részt vesznek a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági és szakértői eljárásokon.
- Gondoskodnak a tűzoltó készülékek beszerzéséről, elhelyezéséről, nyilvántartásáról és szakszerű időszakos ellenőrzéséről, karbantartásáról.
- A fali tűzcsapokat és azok szerelvényeit félévenként szakemberrel ellenőriztetik, karbantartatják és nyilvántartják azokat.
- Meggyőződnek arról, hogy a tűzoltó készülékek és tűzcsapok ellenőrzését stb. végzők rendelkeznek-e érvényes tűzvédelmi szakvizsgával.

- Tűz esetén a tűzoltóság kiérkezéséig szervezik és irányítják a tűzoltást, az épület elhagyását, az élet- és tárgymentést.
- Intézkedéseikről rendszeresen — de legalább havonta — kötelesek beszámolni a főiskola tűzvédelmi felelősének.
- Siófokon és Budapesten a tűzvédelmi megbízottaknak az intézetigazgatók felé tűzvédelmi kérdésekben tájékoztatási kötelezettségük van.

3. Tűzvédelmi oktatás és munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények.

a) Tűzvédelmi oktatás:

- A főiskolán dolgozó alkalmazottakat, alkalmi munkásokat stb. munkába állás előtt, majd szükség szerint, de évenként legalább 1 alkalommal tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

Az oktatás elméleti és gyakorlati legyen és terjedjen ki:

- a tűzvédelmi szabályzat vonatkozó előírásaira,
- a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére,
- a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre,
- a tűzjelzés lehetőségére és módjára
- tűz esetén követendő magatartásra, a műszaki mentéssel kapcsolatos feladatokra,
- az elhelyezett tűzoltó készülékek és felszerelések használatára,
- a falitűzcsapok gyakorlati alkalmazására,
- a műszaki mentéssel kapcsolatos feladatokra,
- a tűzvédelmi előírások megszegésének következményeire.
- A tűzvédelmi oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, melyet az oktatott személy aláír.
- Tűzvédelmi oktatást az adott szakterületet ismerő és legalább alapfokú tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személy tarthat.
- Az oktatás megtartásával közép- vagy felsőfokú képesítéssel rendelkező vállalkozó stb. is megbízható.
- A főiskola azt a munkavállalót nem foglalkoztathatja, aki a tevékenységhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik.

b) A munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények:

A főiskola munkavállalói közül tűzvédelmi képesítésre – szakvizsgára – kötelezettek az ív- és lánghegesztők, fűtők.

III. FEJEZET

A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások, alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges feltételek.

1. Az épületet és berendezéseit, helyiségeit csak a használati – működési – engedélyben meghatározott előírásoknak megfelelően – a vonatkozó tűzvédelmi szabályok megvalósítása esetén – szabad használni.
2. A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.
Az épületben tárolt, raktározott anyag mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó nemzeti szabványban megengedett terhelési értéket.
3. A létesítményben tűzveszélyes folyadék és éghető gáz nem tartható és nem használható.(A tilalom nem vonatkozik a kazánokra és azok működését biztosító berendezésekre Pl. gázmérő, gázvezeték stb.)
4. A veszélyességi övezetből, helyiségből, helyiségekből és gépről, a berendezésről és eszközeiről, a készülékekről stb. a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot stb. folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani.
5. Az éghető gázvezeték rendszerénél a gáz szivárgását meg kell akadályozni. Esetleges szivárgás esetén a gázt ki kell szellőztetni.
6. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalmoszerűen csak szabadban, vagy jól szellőztetett helyiségben szabad használni, amelyben egyidejűleg gyújtóforrás nincs. A tevékenységet csak előzetes írásbeli engedély alapján, az engedélyben foglaltak betartásával szabad végezni.
7. A munkahelyeken, tevékenység közben, és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

Az ellenőrzés terjedjen ki:

- a közlekedési utak szabadon hagyására,
- a tűzoltó készülékek, felszerelések stb. megközelíthetőségére,
- a tüzelőberendezésre – fűtőtestre és vezetékeire – vonatkozó szabályok érvényesülésére,
- a villamos berendezésekkel kapcsolatos szabályok megtartására,
- a helyiség, berendezés, gép stb. tisztántartására.

A feladatokat a munkahelyi vezető vagy az általa megbízott személy látja el.

8. Üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtajait, melyben emberek tartózkodnak, nem szabad lezárni.
Az épületeket, azonosításra alkalmas jelöléssel – megnevezés vagy számozás – kell ellátni.

9. A helyiség – építmény – bejáratánál jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó, nemzeti szabványban meghatározott táblát vagy piktogramot kell elhelyezni.

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG

1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a veszélyt el nem hárították.
2. Külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenységet a külső vállalat vezetője vagy megbízottja engedélyezi. Ezt az engedélyt egyeztetni kell a tűzvédelmi felelőssel, - vezető gondnokkal- aki – ha indokolt – további tűzvédelmi előírásokkal egészítheti azt ki.
3. Hegesztést, forrasztást, „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadék használatát, festést az épület területén csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet. Szakvizsgával nem rendelkező személy az említett tűzveszélyes tevékenységek végzésére nem utasítható. Tűzvédelmi szakvizsgához nem kötött tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra kioktatott személy végezhet.
4. Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez kezdettől a befejezésig, az engedélyező felügyeletet köteles biztosítani.
5. A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, felszerelést köteles biztosítani.
6. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után, a munkavégző a helyszínt és annak környékét tűzvédelmi szempontból köteles felülvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni, aki azt az engedélyen aláírásával igazolja.
7. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására és az előzetes egyeztetésre, engedélyezésre, illetve az engedélyezés felülvizsgálatra jogosult:

Név: Tarpataki László Beosztás: vezető gondnok

Engedélyt kiadni csak előzetes helyszíni szemle és a jogosultak egyetértése alapján szabad.

8. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
 - a) a tevékenység időpontját, helyét leírását,
 - b) a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén – a bizonyítvány számát,
 - c) a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

DOHÁNYZÁS:

1. Dohányozni nem szabad az „A”-„C” tűzveszélyességi övezetben, helyiségben, továbbá ott, ahol tüzet vagy robbanást okozhat.
2. A dohányzási tilalmat jól látható helyen elhelyezett nemzeti szabványban meghatározott táblával – vagy piktogrammal – jelölni kell. A megkopott, nem, vagy nehezen olvasható – félreismerhető – táblákat folyamatosan ki kell cserélni.
3. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol tüzet okozhat, nem szabad.
4. Az épületben dohányzó helyeket kell kijelölni, ahol megfelelő számú hamutartóról kell gondoskodni és „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” feliratú táblát kell elhelyezni. Ahol ez nem lehetséges, ott az Épületben dohányozni TILOS!

RAKTÁROZÁS ÉS TÁROLÁS

1. Az épület területén „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni tilos! Tilos az öngyulladásra hajlamos anyagok tárolása is.
2. A fenti 1. pontban előírtak a tisztítószerre is vonatkoznak!

KÖZLEKEDÉSI UTAK:

1. Az építményben – helyiségben – a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, továbbá a tűzoltó felszerelést, készüléket eltorlaszolni, a belső közlekedési utakat, ajtókat és kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

TÜZELÉS, FŰTÉS:

1. Az épületben csak olyan központi fűtőberendezés használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
2. Éghető folyadékot a központi fűtőberendezés vezetékétől és fűtőtestétől 1 m távolságon belül nem szabad elhelyezni.
3. A gáztüzelő berendezések használata során az alábbi főbb tűzvédelmi szabályokat kell betartani:
 - A kazánt csak a 18. életévét betöltött – a berendezés kezelésére kioktatott – személy kezelheti, ellenőrizheti, aki tűzvédelmi szakvizsgával is rendelkezik.
 - A berendezés a kezelési osztálynak megfelelő felügyelet mellett használható.
 - Gázszivárgás esetén a berendezés üzemeltetését meg kell szüntetni, és a gázszolgáltatót értesíteni kell.
 - A berendezés használati – kezelési - utasítását a berendezésen vagy annak közelében kell elhelyezni, előírásait maradéktalanul be kell tartani.

VILLAMOS ÉS VILLÁMHÁRÍTÓ BERENDEZÉSEK:

1. Villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
2. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
3. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Használaton kívül helyezésük esetén – munkahelyeken pedig a napi munka befejezése után – a villamos hálózatról le kell választani.
4. A villamos berendezést „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben legalább 6 évenként, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben legalább 9 évenként, tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.
5. A villamos berendezések felülvizsgálata alkalmával megállapított hiányosságokat, szabálytalanságokat meg kell szüntetni, és azt írásban igazolni kell.
6. A villámhárító berendezések kifogástalan állapotát folyamatosan biztosítani kell. Időszakos felülvizsgálatukat – 9 év – végre kell hajtani, s a megállapított hiányosságokat meg kell szüntetni. A hibaelhárítás tényét írásban igazolni kell.

VILÁGÍTÓ BERENDEZÉS:

1. A helyiségekben csak szabványosan szerelt villamos világítást szabad használni.
2. A világító berendezés és annak használata feleljen meg a vonatkozó szabványok előírásainak, s a környezetükre tűzveszélyt ne jelentsenek.
3. Feszültségkiesés esetén tartalék világításként elemlámpa használható.

TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK, FELSZERELÉSEK:

1. Az épületben legalább egy-egy darab, az ott keletkező tűz oltására alkalmas – a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő – tűzoltó készüléket kell elhelyezni az alábbiak szerint:
 - a) a „C” tűzveszélyességi osztályban minden megkezdett 200 m² alapterület után,
 - b) a „D” tűzveszélyességi osztályban minden megkezdett 600 m² alapterület után,
 - c) az „E” tűzveszélyességi osztályban szükség szerint.
2. Tűzoltó készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a kijárat, illetőleg a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, helyükről eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.
3. A kézi tűzoltó készülékeket 120-150 cm magasan, szabványos felfüggesztőn kell elhelyezni. A tűzoltó készülékek készenléti helyéről, az ellenőrzés, karbantartás, javítás idejéről nyilvántartást kell vezetni.

4. Fémlezárt és ellenőrző jegy nélküli, valamint legalább félévenként – gépjárműveken negyedévenként – nem ellenőrzött tűzoltó készülék készenlétben nem tartható.
5. Tűzoltókészülék ellenőrzést csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.
6. A tűzoltó készülékekről, azok készenléti helyéről, ellenőrzéséről stb. nyilvántartást kell vezetni.

FALI TŰZCSAPOK

1. A tűzcsapokat és szerelvényeiket, tartozékaikat tartalmazó szekrényeket nemzeti szabványnak megfelelő felirattal kell ellátni.
2. A tűzcsapokat és szerelvényeiket szükség szerint, de legalább félévenként szakemberrel felül kell vizsgáltatni, a vonatkozó nemzeti szabványban előírt karbantartást el kell végeztetni.
3. A tűzcsapszekrényben levő szerelvényeket – tűzcsapcsonk, tömlő, sugárcső – összeszerelt állapotban kell tartani.
4. Fémzár nélküli szerelvény szekrényben levő tűzcsap nem tekinthető ellenőrzöttnek és készenlétben tarthatónak.

IV. FEJEZET

Egyes helyiségekre, berendezésekre vonatkozó előírások.

Előterek, folyosók, menekülési utak, ajtók, vészkijáratok: („E”)

1. Az előtereket és folyosókat, menekülési utakat, ajtókat, vészkijáratok ajtókat teljes szélességükben állandóan szabadon kell hagyni, azokat leszűkíteni, eltorlaszolni, tárolásra vagy egyéb tevékenység végzésére használni nem szabad.
2. Az előterek ajtóit, a vészkijáratok ajtókat csak akkor szabad bezárni – zárva tartani – ha az épületben emberek már nem tartózkodnak, illetve a vagyonbiztonság miatt zárva tartott ajtók mellett zárt fém dobozban betörhető üveggel kulcs van elhelyezve. A kulcs elhelyezését figyelemfelkeltő tábla jelzi.
3. A dohányzásra kijelölt helyeken megfelelő számú, nem éghető anyagú hamutartót kell elhelyezni. A hamutartók tartalmát teljesen kihűlt állapotban, nem éghető edénybe kell önteni, majd a gyűjtőedénybe – pl. kukába – kell önteni.

Irodák: („D”)

1. Az irodákban gázenergiával működő hő fejlesztő berendezés nem használható. Villamos energiával működő melegítő és konyhai eszközök – hősugárzó, kávéfőző, főzőlap, mikrohullámú berendezés stb. csak a tűzvédelmi utasításban előírtak szerint használható.
2. Az irodákban a közlekedés – menekülés – feltételeit állandóan biztosítani kell.
3. A dohányzásra kijelölt irodákban megfelelő számú, nem éghető anyagú hamutartót kell elhelyezni. A hamutartók tartalmát nem éghető anyagú edénybe kell gyűjteni, majd lehűtött állapotban a szeméttárolóba önteni.
4. A dohányzásra nem kijelölt irodákban dohányozni tilos!
5. Az irodákat csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.

Vizesblokk: („E”)

1. A vizesblokkokat – pl. WC-k és előtereik stb. – csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni, azokat anyagátrolásra igénybe venni nem szabad.
2. Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetőleg vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot a lefolyóba önteni – juttatni – nem szabad.

Kazánház: („D”)

1. A kazánházban – a kazánokon kívül – csak az üzemeltetéshez szükséges eszközök tarthatók
2. Csak olyan kifogástalan műszaki állapotban lévő kazánokat szabad üzemeltetni, melyek üzemszerű használatuk során nem okozhatnak tüzet vagy robbanást.
3. A kazán felügyeletét kellő szakmai ismeretekkel és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyre kell bízni. Az ellenőrzés – felügyelet – a kazán kezelési osztályának megfelelően történjen.
4. A kazán helyiség hatékony szellőzését folyamatosan biztosítani kell.
5. Üzemzavar esetén a kazánok használatát meg kell szüntetni. (feszültségmentesítés, gázelzárás)
6. A kazánok időszakos ellenőrzését, karbantartását vagy javítását csak megbízott szakember végezheti.
7. Tűzoltás céljára 4 db 6-6 kg-os „B”-„C” jelű porraloltó tűzoltó készüléket kell készenlétkben tartani.
8. A helyiségben a kazánok kezelési utasítását el kell helyezni, előírásait végre kell hajtani.

Takarítószer-raktár: („D”)

1. A raktárakban csak a kereskedelemben forgalomba hozott „C”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó takarítószer, eszköz tartható, és takarításra csak ezek az anyagok használhatók, a napi takarításhoz szükséges mennyiségnél többet ott tárolni tilos!
2. A takarításra használt anyagokat csoportonként elkülönítve kell tárolni.
3. A helyiségben dohányozni, és nyílt lángot használni tilos!
4. Tűzoltás céljára 1 db 6 kg-os „A”-„C” jelű porraloltó tűzoltó készüléket kell készenlétkben tartani.

Porta, portáspiheő: („D”)

1. A portán és az előtérben lévő nyilvános telefonkészülékeknél a tűzoltóság segélykérő telefonszámát – 105, vagy 112 – jól látható helyen ki kell függeszteni.
2. A portán 1 db 12 kg-os „A”-„C” jelű , az előtérben pedig 1 db 6 kg-os „A”-„C” jelű porraloltó tűzoltó készüléket kell készenlétkben tartani.
3. Fűtésre kifogástalan műszaki állapotban lévő villamos hőszigetelő használható, állandó felügyelet mellett. A helyiség elhagyásakor a berendezést a villamos hálózatról le kell választani.

4. A villamos hőszigetelő és a pihenőben lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelenthessen.
5. A hőszigetelő használata során a kezelési – használati – utasításban foglaltakat be kell tartani.

Villamos elosztó: („D”)

1. A kapcsolók és biztosítékok hovatartozását, a kapcsolók ki- és bekapcsolt állását tartós felirattal jelölni kell.
2. Tűzoltás céljára 1 db 5 kg-os gázszigetelő tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Szobák: („D”)

1. A szobákban éghető folyadékot vagy gázt tartani, használni nem szabad.
2. Tilos az ágyakban dohányozni!
3. Villamos hőfejlesztők – hőszigetelő, kávéfőzők, rezsók, stb. – használata tilos! Főzni vagy melegíteni csak az e célra kijelölt helyiségben szabad, állandó felügyelet mellett. (teakonyhák)
4. Egy szobában maximum 3 (három) főt szabad elhelyezni.

Irattár: („C”)

1. Az irattárban dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! E tilalmat nemzeti szabványnak megfelelő táblával vagy piktogrammal jelölni kell.
2. Tűzoltás céljára a bejáratú ajtó mellett 1 db 12 kg-os „A”-„C” jelű porraloltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
3. Irattárolás csak a helyiség két oldalán kialakított polcrendszeren történhet. A polcok közti közlekedési utat állandóan szabadon kell hagyni, illetve tartani.
4. Az irattárban helyi hőfejlesztő berendezés – pl. hőszigetelő stb. – nem használható.

Előadóterem: („D”)

1. Mindkét bejáratú ajtó mellett 1-1 db 6 kg-os „A”-„C” jelű porraloltó készüléket kell készenlétben tartani.
2. A teremben megállapított maximum létszámon felül ülőhelyet, pótszéket biztosítani nem szabad.

3. A teremben kialakított közlekedési utakat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
4. A teremben dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! E tilalmat nemzeti szabványnak megfelelő táblával, vagy piktogrammal jelölni kell.
5. A terem használatának ideje alatt az ajtókat nem szabad zárva tartani.

Technikai eszköz raktár: („D”)

1. A raktárt csak rendeltetési céljának megfelelően szabad használni. (Ez vonatkozik a kapcsolódó helyiségekre is.)
2. Tűzoltás céljára 1 db 5 kg-os gázzaloltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Szellőző gépház: („E”)

1. A gépházat anyagtárolásra igénybe venni tilos!
2. Tűzoltás céljára 1 db 2 kg-os gázzal oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Büfé: („D”)

1. A villamos hőfejlesztő berendezéseket (pl.: kávéfőző, mikro-sütő), csak felügyelet mellett szabad használni, a használaton kívüli berendezést le kell kapcsolni, a napi munka befejezésekor pedig a villamos hálózathoz le kell választani.
2. A raktárban csak „D”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok tárolhatók, anyag nemenkénti csoportosításban.

Konyha: („D”)

1. A konyhában csak kifogástalan műszaki állapotban levő gáz- és villanytűzhely használható, a berendezéseket csak kellően kioktatott személy kezelheti.
2. A tüzelőberendezések időszakos ellenőrzését aktuális javítását végre kell hajtani. E feladatokkal csak szakember bízható meg.
3. A tüzelőberendezések közelében a kezelési- használati utasításokat el kell helyezni, előírásaikat be kell tartani. A berendezések csak felügyelet mellett használhatók.
4. A konyha és a kapcsolódó helyiségek tűzvédelmére 2 db 6-6 kg-os „A”-„C” jelű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Gázóra helyiség: („C”)

1. A helyiségben dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! E tilalmat nemzeti szabványnak megfelelő táblával, vagy piktogrammal jelölni kell.
2. A helyiség hatékony szellőzését állandóan biztosítani kell.
3. A helyiséget anyagárolásra használni tilos! Tilos minden rendeltetéstől eltérő tevékenység végzése is.
4. A mérőhelyiség berendezéseinek javítást, korszerűsítést stb. csak megbízott szakember végezhet.
5. A beépített nyitott és zárt állását, valamint hovatartozását jelölni kell.
6. Tűzoltás céljára 1 db 12 kg-os „B”-„C” jelű porraloltó tűzoltó készüléket kell készenlétkben tartani.

Műhely: („D”)

1. A műhelyben csak „D”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó javító, karbantartó tevékenység végezhető.
2. Zsírtalanítást, rozsdamentesítést hatékony szellőztetés esetén szabad végezni, a kereskedelemben e célra forgalomba hozott speciális anyaggal. Az anyagok összmenyisége nem haladhatja meg az 5 (öt) litert.
3. Éghető folyadék – pl. zsírtalanító, rozsdamentesítő stb. – használatakor a helyiségben dohányozni, és nyílt lángot használni tilos!
4. Tűzoltás céljára 1 db 6 kg-os „A”-„C” jelű porraloltó tűzoltó készüléket kell készenlétkben tartani.

Ágynemű raktár: („C”)

1. A raktárban a dohányzás, és nyílt láng használata tilos! E tilalmat nemzeti szabványban előírt táblával, vagy piktogrammal jelölni kell.
2. A raktárban csak „C”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó szilárd halmazállapotú anyagok tárolhatók. A tárolás a beépített polcokon történhet.
3. Tűzoltás céljára 1 db 6 kg-os „A”-„C” jelű porraloltó tűzoltó készüléket kell készenlétkben tartani.

Ruhatár: („C”)

1. A ruhatárba beadott ruhák tárolása kifejezetten erre a célra készített, sorszámmal ellátott fogasokon történhet.

2. A ruhatárban dohányozni, és nyílt lángot használni tilos!
3. Ruhatári funkció alatt a hőszugárzó használata tilos!
4. Tűzoltás céljára 1 db 6 kg-os „A”-„C” jelű porraloltó készüléket kell elhelyezni a bejárati ajtó mellett.

Tanszékvezetői, és tanári szobák: („D”)

1. A dohányzásra kijelölt szobákban égő dohányzást és gyufák eloltására és elhelyezésére asztalonként legalább 1 db hamutartót kell elhelyezni. A hamutartók tartalmát teljesen kívül állapotban kell a központi hulladékátrolóba önteni.
2. A nem dohányzásra kijelölt szobákban dohányozni tilos!
3. A szobák tűzvédelmére – ez előttük lévő folyosón – 1 db 6 kg-os „A”-„C” jelű porraloltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Tea-konyhák: („D”)

1. A konyhákban elhelyezett villamos berendezések csak felügyelet mellett használhatók. A használat befejezésekor a berendezést ki kell kapcsolni.
2. A konyhákat zárni kell akkor, amikor azokat mindenki elhagyta.
3. A konyhák bejárati ajtóival mellett 1-1 db 6 kg-os „A”-„C” jelű porraloltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Tantermek: („D”)

1. A tanterekben dohányozni, és nyílt lángot használni tilos!
2. Az asztalokat és székeket úgy kell elhelyezni, hogy a kijárati ajtók akadálytalanul igénybe vehetők legyenek.
3. Addig, amíg a termekben emberek tartózkodnak, az ajtókat bezárni nem szabad.

Folyosók: („E”)

1. A folyosókon 1-1 db 6 kg-os „A”-„C” jelű porraloltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

TV stúdió: („D”)

1. Tűzoltás céljára 1 db 5 kg-os CO₂-el oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Keverő szoba: („D”)

1. Tűzoltás céljára 1 db 5 kg-os CO₂-el oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Olvasóterem: („C”)

1. Az olvasóteremben dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! E tilalmat kötelező nemzeti szabványban meghatározott táblával, vagy piktogrammal.
2. A kialakított közlekedési utakat állandóan szabadon kell hagyni, illetve tartani.
3. Tűzoltás céljára 1 db 6 kg-os „A”-„C” jelű porraloltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Könyvtár: („C”)

1. A könyvtárban dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! E tilalmat kötelező nemzeti szabványban meghatározott táblával vagy piktogrammal jelölni kell.
2. A kialakított közlekedési utakat állandóan szabadon kell hagyni, illetve tartani.
3. Tűzoltás céljára 1 db 6 kg-os „A”-„C” jelű porraloltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Könyvesbolt és könyvraktár: („C”)

1. A könyvesboltban és a könyvraktárban dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! E tilalmat kötelező nemzeti szabványban meghatározott táblával vagy piktogrammal jelölni kell.
2. A kialakított közlekedési utakat állandóan szabadon kell hagyni, illetve tartani.
3. Tűzoltás céljára 1 db 6 kg-os „A”-„C” jelű porraloltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Szertár: („C”)

1. A szertárban csak szilárd halmazállapotú „C”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok tárolhatók, anyagnemenként csoportosítva.
2. A szertárban dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! E tilalmat kötelező nemzeti szabványban meghatározott táblával vagy piktogrammal jelölni kell.
3. Tűzoltás céljára 1 db 6 kg-os „A”-„C” jelű porraloltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Rádió stúdió: („D”)

1. A stúdió titkárságán 2 db gázzaloltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Dohányzó: („C”)

1. A dohányzóban legalább 4 db nem éghető anyagú hamutartót kell elhelyezni. A hamutartó tartalmát teljesen kihűlt – lehűtött – állapotban szükség szerint, de legalább naponta egyszer ki kell üríteni.
2. Tűzoltás céljára 1 db 6 kg-os „A”-„C” jelű porraloltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

V. FEJEZET

Záró rendelkezések

A szabályzat hozzáférhetősége, módosítása

1. A Kodolányi János Főiskola TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATÁT a munkavállalókkal és az épületben tevékenységet folytatókkal – hallgatókkal – a szükséges mértékben ismertetni kell.
2. A Szabályzat tartalmát naprakész állapotban kell tartani.
3. E Szabályzatban nem, vagy részletesen nem szabályozott esetekben, az érvényben lévő jogszabályok, szabványok előírásai az irányadók.
4. A Szabályzat előírásainak nem, vagy nem megfelelő végrehajtása munkajogi következményekkel járhat.
5. A Kodolányi János Főiskola Tűzvédelmi Szabályzatát a Kodolányi János Főiskola Szenátusa 2008. február 27-i ülésén az SZE 519/3.50/2008.(II.27.) számú határozatával elfogadta, a hatályba lépés időpontja: 2008. március 1.

Székesfehérvár, 2008. március 1.

Dr. h.c. Szabó Péter Ph.D
rektor